

INFORME DE ANÁLISIS

Nº DE ANÁLISIS:

1801863

SOLICITANTE: Ayuntamiento de Felanitx
Pza Constitucion,1
07200, Felanitx
Balears. España
971580051

Fecha toma muestra: 05/03/2018
Fecha de recepción: 05/03/2018
Fecha inicio análisis: 06/03/2018
Fecha fin análisis: 09/03/2018
Fecha emisión informe: 09/03/2018

DATOS MUESTRA

Lugar de recogida: C/ Bellpuig, 39
Punto de muestreo: Red Felanitx Bellpuig
Descripción: Muestra agua red Felanitx Bellpuig
Referencia del cliente: Red Felanitx Bellpuig 05-03-18

RESULTADOS

Parámetro	Valor del análisis	Uds.	Valor paramétrico	Método de ensayo
Olor	1	Índice dilución	3 a 25 °C	PE000030
Color	<5	mg/L Pt-Co	15	PE000032
Sabor	1	Índice dilución	3 a 25 °C	PE000031
Turbidez	<1	UNF	5	PE000011
pH	7,63	Unidades de pH	6,5-9,5	PE000012
Conductividad	974	µS/cm a 20°C	2500	PE000013
Nitrato	57,6	mg/L	50	PE000193
Amonio	<0,05	mg/L	0,50	PE000010
Cloro libre residual	1,00	mg/L	1,0	PE000195
Aerobios Mesófilos a 22°C	Ausencia	ufc/1 mL	100	PE000057
Bacterias coliformes	Ausencia	ufc/100 mL	Ausencia	PE000051
<i>Escherichia coli</i>	Ausencia	ufc/100mL	Ausencia	PE000051
<i>Clostridium perfringens (incluidas esporas)</i>	Ausencia	ufc/100 mL	Ausencia	PE000079

Base de la catalogación: Real Decreto 140/2003 Por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Decreto 53/2012 sobre vigilancia sanitaria de las aguas de consumo humano de las Illes Balears.

Observaciones: No cumple



María del Mar Porras Alarcón
Directora Técnica



Mario Grau Blasco
Técnico Analista